別記様式

富士宮市物品等購入公募型指名競争入札

1　入札番号　　第　20049　号
2　物品購入名　　消防業務用備品（消防用ホース）
3　納入場所　　別紙のとおり
4　納　　期　　令和９年３月12日
5　概　　要　　別紙のとおり
　　同等品可
6　参加資格要件
⑴　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者
⑵　富士宮市物品購入の入札参加資格の認定を受けている者
⑶　富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている期間中でない者
⑷　**静岡県内の本店または支店、営業所で営業種目【　16　消防防災用品　】登録者**
7　申込手続等　　富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書（別記様式）をファクシミリ又は郵送（提出期日までに必着）で申請すること。
　　※　申請後必ず契約管理課契約係に電話連絡すること。
8　申請書提出日時　**令和８年11月27日午後０時まで**

富士宮市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

令和　　年　　月　　日

富士宮市長　あて

上記の物品等購入案件について、入札に参加したいので申請します。

住所 商号又は名称 代表者職氏名			
電話番号		FAX番号	
担当者			

（送信票は必要ありません。この申請書のみＦＡＸしてください。）

富士宮市総務部契約管理課
ＴＥＬ：０５４４－２２－１１２１
ＦＡＸ：０５４４－２２－１１４２
※ＦＡＸ送信後は、必ず電話で受信確認をしてください。

仕　　様　　書

品　　名	消防業務用備品（消防用ホース）
規　　格	帝国繊維株式会社 キンパイホース 型番：NEWプロファイターA 使用圧：1.6MPa ロック町野リング締めルミライトホース ①呼称50×12本　③呼称65×25本 ※別紙　消防用ホース仕様書参照
数　　量	①　12本（青：2本　紫：0本　緑：0本　赤：10本　黄：0本　橙：0本）※カッコ内はテープの色 ②　25本（青：6本　紫：4本　緑：5本　赤：10本　黄：0本　橙：0本）※カッコ内はテープの色
納　　期	令和9年 3月12日
納入場所	富士宮市弓沢町150　富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	・同等品可。 ・納入に関し、配送の場合は配送料を含む。 ・上記の色のテープを金具部分に巻き付けること。 **※同等品の場合は、事前に承認を得ること。**

※仕様についての問い合わせは、契約管理課（契約係）まで電子メールで確認してください。

E-mail：kanzai@city.fujinomiya.lg.jp

TEL：0544－22－1121（直通）

FAX：0544－22－1142

消防用ホース仕様書

1　総則

（1）この仕様書は、令和８年度富士宮市消防本部が購入する消防用ホースについて定めるものである。

（2）ホース及び結合金具については、技術上の規格を定める省令に適合し、自主表示対象機械器具等に合格した旨が付されているものとする。

（3）ホース本体に日本消防検定協会の品質評価適合を証明する〈ＮＳ〉マークの表示を行うこと。

（4）金具装着部に日本消防検定協会の認定適合を証明する認定シールによる表示を行うこと。

2　品名及び規格

キンパイホース	呼称 40　ＮＥＷプロファイターＡ	０本
キンパイホース	呼称 50　ＮＥＷプロファイターＡ	１２本
キンパイホース	呼称 65　ＮＥＷプロファイターＡ	２５本

3　仕様

（1）呼称 40、50 及び 65、長さ 20mとする。

（2）使用圧は、1.6MPa 以上とする。

（3）耐摩耗性・耐熱性向上のため、高強度ポリアミド繊維を 10%混紡した糸をジャケットの全ての「径糸」に使用すること。

（4）耐摩耗性については、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」に基づく試験方法で試験を行った結果、摩耗回数が 500 回以上であること。

（5）ジャケットの織り組織は綾織とする。

（6）ホース両端の金具装着部の保護布は、金具踏み付け時の金具切れを防止するために、保護布の腹部が一定幅で肉厚になっている一体構造の物であること。保護布の長さは、15cm 以上とし、保護布の色は、差し金具側白色・受け金具側黄色とする。

（7）結合金具は差し金具の押輪と差し金具本体の摩耗抵抗により、不意離脱防止機構が働く差込式金具であり、かつ従来の通常の差込式金具との嵌合ができるものとする。受け金具の保護タイヤは夜間や屋内の消防活動の安全性・作業性向上のためルミタイヤとする。

（8）ホース内張樹脂については、ウレタン系エラストマーを使用し、産業標準化法(昭和 24 年法律第 186 号)第 17 条の日本産業規格 K6251 の引張検査を行った場合に 25MPa 以上であることとする。

（9）納入後 2 年以内に不慮の事故などによりホースが使用できなくなった場合、速やかにホースの交換ができるようすべての消防用ホースに 2 年間の動産保険がかけられていること。