

令和7年度 富士宮市清掃センター維持管理状況に関する情報

1 焼却処理した一般廃棄物の数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	トン	-											
2号炉		2812.23											

2 燃焼中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置:燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-											
2号炉		885.5											

3 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置:集塵機入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-											
2号炉		181.6											

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	℃	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置:煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	-											
2号炉		20.6											

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置:煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果									
1号炉	硫黄酸化物	㎎N/h	-										
	ばいじん	g/㎎N	0.08										
	塩化水素	mg/㎎N	700										
	窒素酸化物	ppm	250										
	水銀	μg/㎎N	50										
	測定年月日												
	測定結果の得られた年月日												
2号炉	硫黄酸化物	㎎N/h	-										
	ばいじん	g/㎎N	0.08										
	塩化水素	mg/㎎N	700										
	窒素酸化物	ppm	250										
	水銀	μg/㎎N	50										
	測定年月日												
	測定結果の得られた年月日												

(2)ダイオキシン類

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			