

令和7年度 富士宮市清掃センター維持管理状況に関する情報

1 焼却処理した一般廃棄物の数量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	トン	-	2268.88	1621.08	2120.40								
2号炉		2812.23	717.54	906.17	913.59								

2 燃焼中の燃焼ガスの温度(月平均)

測定位置:燃焼室出口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-	883.3	882.7	883.0								
2号炉		885.5	888.9	887.3	884.0								

3 集塵機に流入する燃焼ガス温度(月平均)

測定位置:集塵機入口	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-	181.7	182.0	180.8								
2号炉		181.6	180.4	180.7	180.2								

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

1号炉	℃	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(月平均)

測定位置:煙道	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	-	13.8	13.8	13.6								
2号炉		20.6	19.6	19.4	23.3								

6 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙

排出ガスを採取した位置:煙突

	測定項目	単位	規制値	測定結果									
1号炉	硫黄酸化物	㎎N/h	-	0.032									
	ばいじん	g/㎎N	0.08	0.008未満									
	塩化水素	mg/㎎N	700	2.5未満									
	窒素酸化物	ppm	250	130									
	水銀	μg/㎎N	50	0.31									
	測定年月日		5月29日										
	測定結果の得られた年月日		6月12日										
2号炉	硫黄酸化物	㎎N/h	-	0.139	-								
	ばいじん	g/㎎N	0.08	0.008未満	-								
	塩化水素	mg/㎎N	700	5.3	-								
	窒素酸化物	ppm	250	120	-								
	水銀	μg/㎎N	50	-	5.1								
	測定年月日		4月25日	6月26日									
	測定結果の得られた年月日		5月26日	7月11日									

(2)ダイオキシン類

	単位	規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1	0.15	R7.5.26	R7.6.19
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
1号炉	ng-TEQ/㎎N	1			
2号炉	ng-TEQ/㎎N	1			